

昆明市生态环境局晋宁分局文件

昆生环晋〔2022〕97号

关于昆明晋宁区工业园宝峰片区污水处理厂 入河排污口设置审核的意见

云南国水环保科技有限公司昆明分公司：

你单位申请的昆明晋宁区工业园宝峰片区污水处理厂入河排污口设置，由市生态环境局晋宁分局依法受理，并邀请专家对排污口设置论证报告进行了技术评审。根据《中华人民共和国水法》、《入河排污口监督管理办法》，2018年中共中央关于深化党和国家机构改革的决定及云南省贯彻落实方案等有关规定，现将你单位申请的入河排污口设置批复如下：

一、昆明晋宁区工业园宝峰片区污水处理厂位于云南省昆明市晋宁工业园区宝峰基地双龙水库东侧约500m，污水经处理达标后排至厂区外西北面排污沟，经长度为550米排污沟最终排入

东大河，排污沟入东大河坐标为东经 $102^{\circ}33'58''$ ，北纬 $24^{\circ}35'34''$ ，排放方式为连续性排放，入河方式为暗管，处理工艺采用“预处理+CAST 生化处理+深度处理+消毒”处理，服务范围为宝峰片区工业园及宝峰城镇污水处理站分流部分污水。该污水处理厂设计处理规模为 $10000\text{m}^3/\text{d}$ （365 万 m^3/a ），实际污水排放量约为 200 万 m^3/a 。

二、原则同意云南国水环保科技有限公司昆明分公司昆明晋宁区工业园宝峰片区污水处理厂设置 1 个入河排污口，排污口分类为工业生活污水入河排污口。排污口基本信息见附件。

三、你单位应建立健全应急管控系统运行维护制度，确保外排水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准，严禁超标、超总量排放，严禁擅自新建、改建或者扩大排污口。

四、你单位应加强入河排污口规范化建设，统一规范入河排污口设置、竖立明显的建筑物标示牌、实行排污口的立标管理、标明污染物限制排放总量及浓度情况、明确责任主体及监督单位等内容，按照《入河排污口管理技术导则》进行规范化设置。

五、你单位应在污水进入河道前安装监控排污量计量设备、污染物监测设备，并与生态环境主管部门进行联网；按相关要求制定监测计划并开展排污口水质监测，并配合生态环境部门开展监督管理。

六、你单位应对应急管控系统（三级沉淀池、联动闸门）、标识牌、计量设备、监测设备、入河管道开展日常维护，保证设施正常运行。

七、你单位应加强汛期应急管理，确保汛期运行安全。

八、请依法到其他部门办理相关手续。

附件：云南国水环保科技有限公司昆明分公司昆明晋宁区工业园宝峰片区污水处理厂建设项目入河排污口信息表

昆明市生态环境局晋宁分局

2022年9月13日

昆明市生态环境局晋宁分局

2022年9月13日印发

附件

昆明晋宁区工业园宝峰片区污水处理厂 建设项目入河排污口信息表

1.排污单位基本信息			
排污单位	云南国水环保科技有限公司昆明分公司	法人代表	卢文硕
统一社会信用代码	91530122MA6KML61XU	厂界污水排放口坐标	东经 102°34' 0.44" 北纬 24°35' 23.32"
排污许可证编码	91530122MA6KML61XU001Q	主要排放污染物	CODcr、氨氮、总磷
2.入河排污口基本信息			
排污口名称	昆明晋宁区工业园宝峰片区污水处理厂入河排污口	排污口编号	WD001
排污口地理位置	云南省昆明市晋宁工业园区宝峰基地任家营双龙村	排污口地理坐标	东经 102°33'58" 北纬 24°35'34"
排污口设置类型	建成运行	排污口分类	生活污水、工业废水入河排污口
污水排放方式（排放时段）	连续排放	污水入河方式	暗管式流出
排污口大小	矩形断面，长宽为 0.50m，深为 0.50m	设计排放能力	10000m³/d
污水排入水体名称	东大河	排污口与排入水体关系	直接排入
污水去向	滇池	排入水体所属水系	滇池流域
排入水功能区名称	农业、工业用水区	水功能区水质目标	III类
工业废水排放量（万 t/a）	292	生活污水排放量（万 t/a）	73
其他废污水排放量（万 t/a）	/	年排放废污水总量（万 t/a）	365
3.主要污染物执行排放标准及排放总量			
设计工况下污染物排放情况，排水量 365 万 m³/a（10000m³/d），CODcr33.4t/a，氨氮 3.3t/a，总磷 0.73t/a。 污染物执行指标与排放量具体按环境影响评价、排污许可等环境管理制度要求执行。			