



云南省燃气计量检测所有限公司
(云南省燃气及燃气用具产品质量监督检验站)
检验报告

文件编号: ZBQ-QZ-001

No. (委J2502-33-033)

共3页 第1页

合同编号	云燃检2024第349号	样品名称	天然气
委检单位	晋宁华润燃气有限公司		
受检单位	---		
样品数量	1个	检验类别	委检
样品编号	委J2502-33	接样方式	收样
环境条件	符合要求	收样人员	田登帅
检验地点	云南省昆明市曙光小区40幢	收样日期	2025.2.7
检验开始日期	2025.2.7	检验结束日期	2025.2.7
检验依据	GB 17820-2018《天然气》 GB/T 11060.10-2021《天然气 含硫化合物的测定 第10部分: 用气相色谱法测定硫化合物》 GB/T 11060.4-2017《天然气 含硫化合物的测定 第4部分: 用氧化微库仑法测定总硫含量》 GB/T 13610-2020《天然气的组成分析 气相色谱法》 GB/T 11062-2020《天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法》		
判定依据	GB 17820-2018《天然气》		
检验项目	硫化氢、总硫(以硫计)、高位发热量、二氧化碳摩尔分数		
检验结论	经检验, 该样品所检项目符合标准GB 17820-2018《天然气》的要求, 判定为合格。 签发日期: 2025年2月20日 检验检测专用章		
备注	1、报告中“---”表示无此项目 2、依据天然气一类气质量要求检验 3、客户要求检验项目: 组分含量 4、地点: 晋宁区王袁花早点调压箱		

批准: [Signature]
日期: 2025.2.20

审核: [Signature]
日期: 2025.2.7

主检: [Signature]
日期: 2025.2.7



扫描全能王 创建

云南省燃气计量检测所有限公司
(云南省燃气及燃气用具产品质量监督检验站)
检验报告

文件编号: ZBG-QZ-J₄
共3页 第1

No. (委J2502-33-033)

检验项目

检验项目	单位符号	试验方法	质量要求		检验结果	单项判
硫化氢	(mg/m ³)	GB/T 11060.10-2021《天然气 含硫化合物的测定 第10部分: 用气相色谱法测定硫化化合物》	一类	≤6	0.9	合格
总硫 (以硫计)	(mg/m ³)	GB/T 11060.4-2017《天然气 含硫化合物的测定 第4部分: 用氧化微库仑法测定总硫含量》		≤20	5.3	合格
高位发热量	(MJ/m ³)	GB/T 11062-2020《天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法》		≥34.0	36.98	合格
二氧化碳摩尔分数	(%)	GB/T 13610-2020《天然气的组成分析 气相色谱法》		≤3.0	0.23	合格

检验项目 (组分名称)	试验方法	检 验 结 果 (%)
二氧化碳	GB/T 13610-2020《天然气的组成分析 气相色谱法》	0.23
乙烷		0.08
氧气		0.01
氮气		0.20
丙烷		0.02
甲烷		99.46

(以下空白)



